



Dęblin, dnia 28.10.2020 r.


## WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuję o wpłynięciu zapytań do treści zapytania ofertowego z dnia 22.10.2020 r. na realizację zadania pod nazwą „Naprawa zabezpieczeń gablot wystawienniczych szklanych”. W dniu 27.10.2020 r. Wykonawca przesłał zapytanie dotyczące możliwości zastosowania szkła P2 grubości 8 mm o treści:

Pytanie: Nawiązując do ogłoszonego przez Muzeum przetargu „Naprawa zabezpieczeń gablot wystawienniczych szklanych” prosimy o dopuszczenie zmiany grubości szkła P2 w remontowanych gablotach z 6 mm na 8 mm. Szkło Optiwhite klasy P2 o grubości 6 mm jest szkłem trudnodostępnym na rynku i drogim z racji jego niszowego zastosowania, natomiast proponowane przez nas szkło Optiwhite klasy P2 o grubości 8 mm jest powszechnie dostępne, tańsze, bardziej odporne na uszkodzenia i bezpieczniejsze w użytkowaniu. Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie szkła P2 Optiwhite o grubości 8 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie szkła P2 o grubości 8 mm. Szkło należy zamontować na takiej wysokości aby licowało się z górną krawędzią profili aluminiowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia określony w zapytaniu ofertowym na dzień 30.10.2020 r., do godziny 10:00 pozostaje bez zmian.

DYREKTOR  
MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH  
w Dęblinie  
  
Paweł PAWŁOWSKI

Opracowanie:

Waldemar Strigl - Specjalista ds. zamówień publicznych  
tel. 261-519-450, e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl