



Dęblin, dnia 23.02.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając na podstawie § 7 ust. 2 lit. b) Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 3/Z/21 Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie z dnia 26 lutego 2021 r. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, wraz z oddziałem Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 Koszalin, przesyła zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą „Dostawa i montaż systemu kompensacji mocy biernej w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie”.

I. ZAMAWIAJACY

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin
tel. / faks: 261 519 450 / 261 519 450
e-mail: administracja@muzeumsp.pl
NIP 5060105805
REGON 060738970
<https://muzeumsp.pl>

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto.
2. Postępowanie prowadzone z wyłączeniem stosowanie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). Podstawę prawną wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia stanowi wyłączenie ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej progu 130 000 zł netto oraz § 7 ust. 2 lit. b) Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto wprowadzonego Zarządzeniem Nr 3/Z/20 Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie z dnia 26 lutego 2021 r.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert.
8. W celu przygotowania rzetelnej oferty zaleca się wykonanie pomiarów mocy biernej we własnym zakresie oraz przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu. Wykonawcy mogą uzgodnić termin przeprowadzenia oględzin obiektu z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do udzielania informacji.

9. Załączone pomiary stanowią jedynie pomiary referencyjne. Wykonawca w celu doboru urządzeń redukujących moc bierną jest zobowiązany dokonać pomiarów mocy biernej we własnym zakresie i na własny koszt.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, o każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawców, publikując zmiany na swojej stronie internetowej.
11. W przypadku dokonania istotnej zmiany treści zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert, informując o tym Wykonawców, poprzez publikację informacji na swojej stronie internetowej.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych oraz bez konieczności podawania do publicznej wiadomości uzasadnienia.
13. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Dostawa i montaż systemu kompensacji mocy biernej w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie systemu kompensacji mocy biernej, w tym automatycznej baterii dławików typu BDA 5,25/0,75 kVara, przystosowanej do montażu zewnętrznego wraz z regulatorem, konfiguracją, regulacją i uruchomieniem.
3. Parametry techniczne:
 - typ baterii – BDA,
 - moc znamionowa – 5,25 kVar,
 - napięcie znamionowe – 400 V,
 - stopień regulacji – 0,75 kVar,
 - ilość stopni regulacji – 7,
 - szereg regulacyjny – 1:2:4,
 - wymiary obudowy – 800 x 840 x 320 mm,
 - stopień ochrony obudowy – IP 44.
4. Parametry dławików:
 - typ dławika – ED3K,
 - napięcie pracy – 400 V,
 - zabezpieczenie termiczne – tak.
5. Parametry regulatora:
 - typ regulatora – DCRG8 ING,
 - ilość stopni regulacji – 8,
 - cos fi – 0,5 - 1,0 IND i POJ
 - pomiar prądu – 3-fazowy,
 - regulator przystosowany do pracy w sieci zawierającej wyższe harmoniczne.
6. Styczniki:
 - typ – BFK,
 - sterowanie – AC,
 - zabezpieczenie – przekaźnik termiczny.
7. Dostarczane urządzenia będą fabrycznie nowe.
8. Przed dostawą urządzeń Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie pomiary dotyczące mocy biernej oraz przedłożyć wyniki pomiarów Zamawiającemu i karty katalogowe oferowanych urządzeń, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego.

9. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz zainstalować przedmiot umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
10. Po dostawie, montażu, konfiguracji i ustawieniu systemu należy wykonać pomiary mocy biernej na potwierdzenie, że dostarczony system działa prawidłowo.
11. Po dostarczeniu i montażu urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego, w terminie
12. z nim uzgodnionym.

IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy, określony w § 2 wzoru umowy, w terminie do dnia **15.04.2022 r.**

V. MIEJSCE I TERMIN SKADANIA OFERT ORAZ INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

1. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl, faksem na numer 261 519 450 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **03.03.2022 r.** do godziny **10:00.**
3. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie faksem lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Wojciech Kopeć, tel. 261 519 450, e-mail: w.kopec@muzeumsp.pl oraz Pan Waldemar Strigl, tel. 261 519 450, e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl.
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.
7. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o szczegółach podpisania umowy z Zamawiającym.
8. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty drogą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.

VI. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU OFERT

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia stanowi cena brutto – 100 %.
2. Sposób oceny ofert – liczba punktów przyznanych ofercie zostanie obliczona według wzoru:
$$C = (C_{\min} / C_{ob}) \times 100$$
gdzie:
C – ocena badanej oferty (liczba punktów przyznana ofercie)
C_{min} – najniższa cena spośród badanych ofert
C_{ob} – cena oferty badanej
3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów i którego oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
3. Załącznik nr 3 – Pomiary referencyjne mocy biernej
4. Załącznik nr 4 – Sugerowana lokalizacja szafy zawierającej system kompensacji
5. Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY
MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH
w Dęblinie
Wojciech KOPEC

Opracowanie:

Waldemar Strigl - Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 261-519-450, e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl