Nazwa systemu: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU (SSP) ORAZ WYSTEROWAŃ URZĄDZENIAMI POŻAROWYMI

Topologia: Magistrala
Czas T1: 60[s]
Czas T2: 360[s], włączony
Czas T3:30[s], włączony
Czas T4: 0[s], wyłączony

Nr linii	Nr elem. na linii	Typ elementu	Strefa dozorowa	Opis wejść/wyjść	Opis użytkownika / nr pomieszczenia	AT ALARM techniczny na centrali	I ST ALARM I stopnia	I ST Wysłanie informacji SMS z powiadomieniem do wybranych odbiorców	II ST Uruchomienie sygnalizatorów konwencjonalnych - bud. 233	II ST Uruchomienie sygnalizatorów konwencjonalnych - hangar	II ST Wyłączenie wentylacji w R1NN	II ST Wyłączenie wentylacji w RGNN	II ST Wyłączenie wentylacji w R3NN	II ST Wyłączenie wentylacji w RG hangaru	II ST Kontrola dostępu SKD1 do SKD29 - zwolnienie blokady	II ST Kontrola dostępu SKD30 i SKD31 - zwolnienie blokady
Linia 1	1	Ręczny ostrzegacz pożarowy	1	---	Pomieszczenie ochrony i monitoringu			x	x		x	x	x		x	
	2	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	1	---	Pomieszczenie rozdzielni głównej		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	3	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	1	---	Pomieszczenie rozdzielni głównej		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	4	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	1	---	Pomieszczenie ochrony i monitoringu		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	5	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	1	---	Pomieszczenie ochrony i monitoringu		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	6	Moduł 8 wyj.	---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD1 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD2 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 3 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD3 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 4 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD4 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 5 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 6 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 7 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 8 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
	7	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	2	---	Hall wejściowy		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	8	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	2	---	Hall wejściowy		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	9	Sygnalizator akustyczny	---	---	Sygnalizator hall wejściowy											
	10	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	3	---	Wc parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	11	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	3	---	Wc parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	12	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	3	---	Wc parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	13	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	3	---	Wc parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	14	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	3	---	Wc parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	15	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	3	---	Wc parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	16	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	4	---	Kiosk z pamiątkami i kasa biletowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	17	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	4	---	Kiosk z pamiątkami i kasa biletowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	18	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	5	---	Zaplecze kasy		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	19	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	5	---	Zaplecze kasy		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	20	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	6	---	Szatnia parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	21	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	6	---	Szatnia parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	22	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	2	---	Hall wejściowy		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	23	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	2	---	Hall wejściowy		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	24	Ręczny ostrzegacz pożarowy	7	---	Wiatrołap parter			x	x		x	x	x		x	
	25	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	7	---	Wiatrołap parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	26	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	7	---	Wiatrołap parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	27	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	8	---	Wiatrołap 2 parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	28	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	8	---	Wiatrołap 2 parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	29	Ręczny ostrzegacz pożarowy	9	---	Wyjście do wiatrołapu				x		x	x	x		x	
	30	Moduł wyjśc wysoko napięciowych	---	Wejście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wejście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w R1NN											
			---	Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
	31	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	10	---	szatnia 2 parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	32	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	10	---	szatnia 2 parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	33	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	9	---	Korytarz przy WC		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	34	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	9	---	Korytarz przy WC		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	35	Sygnalizator akustyczny	9	---	Korytarz przy WC											
	36	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	11	---	Wc kobiet parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	37	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	11	---	Wc kobiet parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	38	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	11	---	Wc kobiet parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	39	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	11	---	Wc kobiet parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	40	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	11	---	Wc kobiet parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	41	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	11	---	Wc kobiet parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	42	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	11	---	Wc kobiet parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	43	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	11	---	Wc kobiet parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	44	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	12	---	Wc niepełnosprawnych parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	45	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	12	---	Wc niepełnosprawnych parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	46	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	12	---	Wc niepełnosprawnych parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	47	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	12	---	Wc niepełnosprawnych parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	48	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	13	---	Pom. porządkowe		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	49	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	13	---	Pom. porządkowe		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	50	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	14	---	Wc męskie parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	51	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	14	---	Wc męskie parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	52	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	14	---	Wc męskie parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	53	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	14	---	Wc męskie parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	54	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	14	---	Wc męskie parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	55	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	14	---	Wc męskie parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	56	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	15	---	Aneks barowy		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	57	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	15	---	Aneks barowy		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	58	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	16	---	Węzeł cieplny		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	59	Czujka optyczna	16	---	Węzeł cieplny		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	60	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	17	---	Zaplecze biblioteki parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	61	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	17	---	Zaplecze biblioteki parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	62	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	18	---	Biblioteka parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	63	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	18	---	Biblioteka parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	64	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	18	---	Biblioteka parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	65	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	18	---	Biblioteka parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	66	Moduł 8 wyj.	---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD5 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD6 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 3 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD7 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 4 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD8 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 5 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD9 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 6 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 7 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 8 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
	67	Sygnalizator akustyczny	---	---	Sala konferencyjna											
	68	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	19	---	Pom. biurowe		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	69	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	19	---	Pom. biurowe		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	70	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	20	---	Pom. biurowe		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	71	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	20	---	Pom. biurowe		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	72	Ręczny ostrzegacz pożarowy	---	---	Przy wyjściu na zewnątrz			x	x		x	x	x		x	
	73	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	9	---	Sala konferencyjna		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	74	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	9	---	Sala konferencyjna		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	75	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	21	---	Zaplecze sali konferencyjnej parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	76	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	21	---	Zaplecze sali konferencyjnej parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	77	Moduł 8 wyj.	---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD10 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD11 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 3 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 4 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 5 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 6 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 7 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 8 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
	78	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	79	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	80	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	81	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	82	Ręczny ostrzegacz pożarowy	---	---	Sala wystawowa parter			x	x		x	x	x		x	
	83	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	84	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	85	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	86	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	87	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	88	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	89	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	90	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	91	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	92	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	93	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	94	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	95	Sygnalizator akustyczny	---	---	Sala wystawowa parter											
	96	Moduł 8 wyj.	---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD12 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 3 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 4 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 5 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 6 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 7 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 8 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
	97	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	22	Tryb pracy: 0 - Wyłączone	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	98	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	22	Wyjście nr 3 Tryb pracy: 0 - Wyłączone	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	99	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	22	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	100	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	101	Ręczny ostrzegacz pożarowy	104	---	Sala wystawowa parter			x	x		x	x	x		x	
	102	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	103	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	104	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	105	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	106	Ręczny ostrzegacz pożarowy	---	---	Sala wystawowa parter			x	x		x	x	x		x	
	107	Sygnalizator akustyczny	22	---	Sala wystawowa parter											
	108	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	109	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	110	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	111	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	22	---	Sala wystawowa parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	112	Moduł wyjść wysoko napięciowych	---	Wejście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wejście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w RGNN											
			---	Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w RGNN											
	113	Moduł wyjść wysoko napięciowych	---	Wejście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wejście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w RGNN											
			---	Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w RGNN											
	114	Moduł wyjść wysoko napięciowych	---	Wejście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wejście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w RGNN											
			---	Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w RGNN											
	115	Moduł wyjść wysoko napięciowych	---	Wejście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wejście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w RGNN											
			---	Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
Linia 2	1	Ręczny ostrzegacz pożarowy	23	---	Audytorium piętro I			x	x		x	x	x		x	
	2	Sygnalizator akustyczny	---	---	Audytorium piętro I											
	3	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	101	---	Audytorium piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	4	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	101	---	Audytorium piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	5	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	102	---	Antresola audytorium piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	6	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	102	---	Antresola audytorium piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	7	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	101	---	Audytorium piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	8	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	101	---	Audytorium piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	9	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	102	---	Antresola audytorium piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	10	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	102	---	Antresola audytorium piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	11	Ręczny ostrzegacz pożarowy	102	---	Antresola audytorium piętro I			x	x		x	x	x		x	
	12	Moduł 8 wyj.	---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD13na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD14 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 3 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD15 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 4 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD16 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 5 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 6 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 7 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 8 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
	13	Sygnalizator akustyczny	---	---	Audytorium piętro I											
	14	Ręczny ostrzegacz pożarowy	23	---	Audytorium parter			x	x		x	x	x		x	
	15	Czujka optyczna	24	---	Antresola Audytorium parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	16	Czujka optyczna	24	---	Antresola Audytorium parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	17	Moduł wyjść wysoko napięciowych	---	Wejście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wejście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w R3NN											
			---	Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w R3NN											
	18	Moduł wyjść wysoko napięciowych	---	Wejście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wejście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w R3NN											
			---	Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w R3NN											
	19	Moduł wyjść wysoko napięciowych	---	Wejście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wejście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w R3NN											
			---	Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w R3NN											
	20	Moduł wyjść wysoko napięciowych	---	Wejście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wejście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w R3NN											
			---	Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w R3NN											
	21	Moduł wyjść wysoko napięciowych	---	Wejście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wejście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w R3NN											
			---	Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone	Wyłączenie obwodów wentylacji w R3NN											
	22	Moduł wyjść wysoko napięciowych	---	Wejście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wejście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w R3NN											
			---	Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
	23	Ręczny ostrzegacz pożarowy	24	---	Antresola Audytorium parter			x	x		x	x	x		x	
	24	Sygnalizator akustyczny	25	---	Sala wystawowa piętro I											
	25	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	103	---	Sala wystawowa piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	26	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	103	---	Sala wystawowa piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	27	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	103	---	Sala wystawowa piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	28	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	103	---	Sala wystawowa piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	29	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	103	---	Sala wystawowa piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	30	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	103	---	Sala wystawowa piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	31	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	103	---	Sala wystawowa piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	32	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	103	---	Sala wystawowa piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	33	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	103	---	Sala wystawowa piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	34	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	103	---	Sala wystawowa piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	35	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	103	---	Sala wystawowa piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	36	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	103	---	Sala wystawowa piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	37	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	104	---	Pokój biurowy 3 piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	38	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	104	---	Pokój biurowy 3 piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	39	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	105	---	Pokój biurowy 4 piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	40	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	105	---	Pokój biurowy 4 piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	41	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	106	---	Pokój biurowy 5 piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	42	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	106	---	Pokój biurowy 5 piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	43	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	107	---	Pokój biurowy 6 piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	44	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	107	---	Pokój biurowy 6 piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	45	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	108	---	Korytarz piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	46	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	108	---	Korytarz piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	47	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	108	---	Korytarz piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	48	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	108	---	Korytarz piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	49	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	108	---	Korytarz piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	50	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	108	---	Korytarz piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	51	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	108	---	Korytarz piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	52	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	108	---	Korytarz piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	53	Moduł 8 wyj.	---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD17 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD18 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 3 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD19 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 4 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD20 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 5 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 6 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 7 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 8 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
	54	Moduł 8 wyj.	---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD21 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD22 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 3 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały												
				Wyjście nr 4 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały												
				Wyjście nr 5 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 6 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 7 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 8 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
	55	Sygnalizator akustyczny	108	---	Korytarz piętro I											
	56	Ręczny ostrzegacz pożarowy	108	---	Korytarz piętro I			x	x		x	x	x		x	
	57	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	109	---	Gabinet dyrektora piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	58	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	109	---	Gabinet dyrektora piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	59	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	110	---	Sekretariat piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	60	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	110	---	Sekretariat piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	61	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	111	---	Gabinet dyrektora 2 piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	62	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	111	---	Gabinet dyrektora 2 piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	63	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	112	---	Pokój socjalny piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	64	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	112	---	Pokój socjalny piętro I		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	65	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	26	---	Pokój biurowy parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	66	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	26	---	Pokój biurowy parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	67	Ręczny ostrzegacz pożarowy	27	---	Wiatrołap 3 parter			x	x		x	x	x		x	
	68	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	27	---	Wiatrołap 3 parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	69	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	27	---	Wiatrołap 3 parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	70	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	28	---	Korytarz parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	71	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	29	---	Pokój biurowy 2 parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	72	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	29	---	Pokój biurowy 2 parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	73	Czujka optyczna	30	---	Pomieszczenie garażowo gospodarcze parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	74	Moduł 8 wyj.	---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD23 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD24na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 3 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD25 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 4 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 5 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 6 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 7 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 8 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
	75	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	31	---	Wc 2 parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	76	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	31	---	Wc 2 parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	77	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	31	---	Wc 2 parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	78	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	31	---	Wc 2 parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	79	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	31	---	Wc 2 parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	80	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	31	---	Wc 2 parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	81	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	32	---	Wc niepełnosprawnych 2 parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	82	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	32	---	Wc niepełnosprawnych 2 parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	83	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	33	---	Korytarz parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	84	Sygnalizator akustyczny		---	Korytarz parter											
	85	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	33	---	Korytarz parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	86	Czujka optyczna	34	---	Schowek parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	87	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	35	---	Konserwacja eksponatów parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	88	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	35	---	Konserwacja eksponatów parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	89	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	36	---	Konserwacja eksponatów 2 parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	90	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	36	---	Konserwacja eksponatów 2 parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	91	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	37	---	Konserwacja eksponatów 3 parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	92	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	37	---	Konserwacja eksponatów 3 parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	93	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	38	---	Wc 3 parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	94	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	38	---	Wc 3 parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	95	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	38	---	Pomieszczenie gospodarcze parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	96	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	38	---	Pomieszczenie gospodarcze parter		x	x	po czasie T2		po czasie T2	po czasie T2	po czasie T2		po czasie T2	
	97	Moduł 8 wyj.	---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD26 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD27 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 3 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD28 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 4 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD29 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 5 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 6 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 7 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 8 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
	98	Ręczny ostrzegacz pożarowy	39	---	Korytarz parter / przy WC			x	x		x	x	x		x	
	99	Sygnalizator akustyczny	---	---	Sala wystawowa											
	100	Moduł linii sygnalizatorów	---	Wejście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola zasilacza	x										
				Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wysterowanie linii sygnalizatorów				x							
	101	Ręczny ostrzegacz pożarowy	39	---				x	x		x	x	x		x	
Linia 3	1	Moduł dwóch linii konwencjonalnych	---	Wejście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wejście parametryczne wielostanowe - czujka liniowa		x	x		po czasie T2				po czasie T2		po czasie T2
				Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Zdalny reset - czujka liniowa											
	2	Moduł dwóch linii konwencjonalnych	---	Wejście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wejście parametryczne wielostanowe - czujka liniowa		x	x		po czasie T2				po czasie T2		po czasie T2
				Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Zdalny reset - czujka liniowa											
	3	Ręczny ostrzegacz pożarowy	201	---	Wyjście od strony budynku 233			x		x				x		x
	4	Moduł dwóch linii konwencjonalnych	---	Wejście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wejście parametryczne wielostanowe - czujka liniowa		x	x		po czasie T2				po czasie T2		po czasie T2
				Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Zdalny reset - czujka liniowa											
	5	Moduł dwóch linii konwencjonalnych	---	Wejście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wejście parametryczne wielostanowe - czujka liniowa		x	x		po czasie T2				po czasie T2		po czasie T2
				Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Zdalny reset - czujka liniowa											
	6	Ręczny ostrzegacz pożarowy	201	---	Hala wystaw środek			x		x				x		x
	7	Ręczny ostrzegacz pożarowy	201	---	Przy wyjściu			x		x				x		x
	8	Ręczny ostrzegacz pożarowy	201	---	Przy wyjściu z małej hali			x		x				x		x
	9	Moduł dwóch linii konwencjonalnych	---	Wejście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wejście parametryczne wielostanowe - czujka liniowa		x	x		po czasie T2				po czasie T2		po czasie T2
				Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Zdalny reset - czujka liniowa											
	10	Moduł dwóch linii konwencjonalnych	---	Wejście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wejście parametryczne wielostanowe - czujka liniowa		x	x		po czasie T2				po czasie T2		po czasie T2
				Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Zdalny reset - czujka liniowa											
	11	Ręczny ostrzegacz pożarowy	201	---	Przed wejściem z hali wystaw do zaplecza			x		x				x		x
	12	Czujka optyczna	202	---	Zaplecze - szatnia damska		x	x		po czasie T2				po czasie T2		po czasie T2
	13	Czujka optyczna	203	---	Zaplecze - WC niepełnosprawnych		x	x		po czasie T2				po czasie T2		po czasie T2
	14	Czujka optyczna	204	---	Zaplecze - WC niepełnosprawnych - przedsionek		x	x		po czasie T2				po czasie T2		po czasie T2
	15	Czujka optyczna	205	---	Zaplecze - pom. socjalne		x	x		po czasie T2				po czasie T2		po czasie T2
	16	Ręczny ostrzegacz pożarowy	206	---	Zaplecze - korytarz			x		x				x		x
	17	Sygnalizator akustyczny	---	---	Zaplecze - korytarz											
	18	Czujka optyczna	206	---	Zaplecze - pom. techniczne		x	x		po czasie T2				po czasie T2		po czasie T2
	19	Czujka optyczna w obudowie płaskiej	206	---	Zaplecze - korytarz		x	x		po czasie T2				po czasie T2		po czasie T2
	20	Czujka optyczna z zewnętrznym wskaźnikiem	206	---	Zaplecze - korytarz		x	x		po czasie T2				po czasie T2		po czasie T2
	21	Czujka optyczna	207	---	Zaplecze - łazienka męska		x	x		po czasie T2				po czasie T2		po czasie T2
	22	Czujka optyczna	207	---	Zaplecze - łazienka męska		x	x		po czasie T2				po czasie T2		po czasie T2
	23	Czujka optyczna	207	---	Zaplecze - szatnia męska		x	x		po czasie T2				po czasie T2		po czasie T2
	24	Moduł wyjść wysoko napięciowych	---	Wejście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wejście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w RG hangaru											
			---	Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w RG hangaru											
	25	Moduł wyjść wysoko napięciowych	---	Wejście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wejście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w RG hangaru											
			---	Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w RG hangaru											
	26	Moduł wyjść wysoko napięciowych	---	Wejście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wejście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
			---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wyłączenie obwodów wentylacji w RG hangaru											
			---	Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
	27	Moduł 8 wyj.	---	Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD30 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 2 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola dostępu SKD31 na drzwiach(parter) - zwolnienie blokady											
				Wyjście nr 3 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 4 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 5 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 6 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 7 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
				Wyjście nr 8 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 0 - Wyłączone												
	28	Moduł linii sygnalizatorów	---	Wejście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Kontrola zasilacza	x										
				Wyjście nr 1 Kontrola ciągłości: NIE Tryb wysterowania: 1 - Stały	Wysterowanie linii sygnalizatorów											