

- CSP Centrala sygnalizacji pożaru
- Optyczna czujka dymu
- Optyczna czujka dymu nad sufitem podwieszanym z zewnętrznym wskaźnikiem zadziałania
- Czujka optyczna dymu w obudowie płaskiej dekoracyjnej
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Moduł 2wej
- Moduł 8wej/1wyj
- HV Moduł 2wej/2wyj wysokonapięciowe 230V
- Moduł 8 wyjść przekaźnikowych
- Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny konwencjonalny
- Sygnalizator akustyczny adresowalny w podstawie czujki
- NAC Moduł linii sygnalizatorów
- CON Moduł 2 linii konwecjonalnych
- Nadajnik czujki liniowej dymu
- Odbiornik czujki liniowej dymu
- ZP Zasilacz pożarowy
- Puszka E90 rozgałęźna

- HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8 - pętla nr 1
- HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8 - pętla nr 2
- HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8 - pętla nr 3
- HTKSHekw FE180/PH90 E90 3x2x0,8
- (N)HXH FE180/PH90 E90 3x1,5mm
- (N)HXH FE180/PH90 E90 3x2,5mm
- (N)HXH FE180/PH90 E90 2x1,5mm
- HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8

- GWP główny wyłącznik prądu (pożarowy)
- rozdzielnice budynku
- C K JW centrala klimatyzacyjna - jednostka wewnętrzna
- nagrzewnica elektryczna
- C N-W centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna
- W-L FDM wentylator kanałowy

MONITORING-INSTALATOR MICHAŁ KOWALIK
Buchałowice 20, 24-150 Nałęczów
NIP 716-266-87-66
Tel:725-159-939 E-mail: kowalik00@op.pl

Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru
w obiektach Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Inwestor: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin

Projektant	mgr inż. Tomasz Kopeć nr ewid. LUB/0132/PWOE/10 specjalność: instalacyjno inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych i sieci		Data : 07.2021 Skala : 1:75
Opracował	mgr inż. Andrzej Łukaszuk		
Sprawdzający	inż. Krzysztof Kędzierski nr ewid. LUB/0146/POOE/10 specjalność: instalacyjno inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych i sieci		
Temat: Plan instalacji SSP – bud. 233 cz. 2 budynku – parter			Nr rys.: E-03